



**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(Минэнерго России)



П Р И К А З

15 октября 2021 г.

Москва

№ 1090

Об утверждении критериев отнесения объектов производства, хранения и использования сжиженного природного газа к малотоннажным объектам

В соответствии с подпунктом 4.2.14¹⁹ Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2577; 2021, № 33, ст. 6115), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые критерии отнесения объектов производства, хранения и использования сжиженного природного газа к малотоннажным объектам.

Министр

Н.Г. Шульгинов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэнерго России
от 15 10 2021 г. № 1090

КРИТЕРИИ

отнесения объектов производства, хранения и использования сжиженного природного газа к малотоннажным объектам

Объекты производства сжиженного природного газа относятся к малотоннажным объектам при их соответствии следующим критериям:

производительность объекта производства сжиженного природного газа – не более 20 тонн в час;

общий объем емкостей для сжиженного природного газа на объекте производства сжиженного природного газа – не более 1500 тонн;

избыточное давление в криогенных резервуарах объекта производства сжиженного природного газа – не более 1,6 МПа.

Объекты хранения и использования сжиженного природного газа относятся к малотоннажным объектам при их соответствии следующим критериям:

общий объем емкостей для сжиженного природного газа на объекте хранения (использования) сжиженного природного газа – не более 1500 тонн;

избыточное давление в криогенных резервуарах объектов хранения (использования) сжиженного природного газа – не более 1,6 МПа.