



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2017

Москва

№ 50

Об установлении размера санитарно-защитной зоны для имущественного комплекса филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», расположенного на территории г. Кашира-2 Московской области



Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова, рассмотрев материалы по вопросу об установлении размера санитарно-защитной зоны для имущественного комплекса филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», расположенного на территории г. Кашира-2 Московской области, на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:37:0060602:15; 50:37:0060602:16; 50:37:0060604:9, 50:37:0060601:48, 50:37:0060601:50, 50:37:0050134:47, 50:37:0050134:48, 50:37:0050134:49, 50:37:0050134:50, 50:37:0050134:51, 50:37:0050134:52, 50:37:0050134:53, 50:37:0000000:7198, 50:37:0000000:7199, и в целях предотвращения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. 1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 11; № 27, ст. 3951; № 29 (ч. 1), ст. 4339, ст. 4359; 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4160; № 27 (ч. 2), ст. 4238) и в соответствии с пунктами 4.2 и 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных

объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, зарегистрировано Минюстом России 25.01.2008, регистрационный № 10995); с изменениями № 1 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 № 25, зарегистрировано Минюстом России 07.05.2008, регистрационный № 11637); с изменениями № 2 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2009 № 61, зарегистрировано Минюстом России 27.10.2009, регистрационный № 15115); с изменениями и дополнениями № 3 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122, зарегистрировано Минюстом России 12.10.2010, регистрационный № 18699); с изменениями № 4 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.04.2014 № 31, зарегистрировано Минюстом России 20.05.2014, регистрационный № 32330) постановляю:

1. Установить для имущественного комплекса филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», расположенного на территории г. Кашира-2 Московской области, санитарно-защитную зону следующих размеров:

- в северном направлении - от 570 метров до 150 метров от угольного склада (по урезу воды р. Оки); от центральной части территории - по границе предприятия (берег р. Оки); от золоотвала - от 300 метров до 750 метров и далее до 180 метров (вдоль берега р. Оки);
- в северо-восточном и восточном направлениях - 120 метров от золоотвала (до уреза воды р. Оки);
- в юго-восточном направлении - 50 метров от золоотвала (по границе жилой застройки);
- в южном направлении - от 5 до 50 метров от границы основной промышленной площадки (по границе жилой застройки, садовых участков);
- в юго-западном направлении - 50 метров от границы основной промышленной площадки (по границе жилой застройки);
- в западном и северо-западном направлениях - 460 метров от основной промышленной площадки (до границ спиртового завода «Рус Алко»).

2. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Московской области М.Ю. Соловьеву обеспечить контроль за соблюдением размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», расположенного на территории г. Кашира-2 Московской области.

3. Заместителю Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В. Брагиной довести настоящее постановление до сведения

заинтересованных лиц.

Копия настоящего постановления выдана в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, зарегистрировано Минюстом России 25.01.2008, регистрационный № 10995; с изменениями № 1 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 № 25, зарегистрировано Минюстом России 07.05.2008, регистрационный № 11637); с изменениями № 2 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2009 № 61, зарегистрировано Минюстом России 27.10.2009, регистрационный № 15115); с изменениями и дополнениями № 3 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122, зарегистрировано Минюстом России 12.10.2010, регистрационный № 18699); с изменениями № 4 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.04.2014 № 31, зарегистрировано Минюстом России 20.05.2014, регистрационный № 32330).

Заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В. Брагина
 административно-документационного обеспечения информационных ресурсов
 И.И. Козлова



А.Ю. Попова