



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 79441

от 12 сентября 2024 г.

№ 125/11

7 августа 2024 г.

**Об утверждении
Инструкции о мерах пожарной безопасности в здании
центрального аппарата Федеральной пробирной палаты**

В соответствии с абзацем вторым части первой статьи 16 и абзацем третьим части второй статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», абзацем четвертым пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в здании центрального аппарата Федеральной пробирной палаты.
2. Настоящий приказ действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Руководитель

Ю.И. Зубарев

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной пробирной
палаты
от «7» августа 2024 г. № 125Н

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в здании центрального аппарата
Федеральной пробирной палаты

I. Общие положения

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании центрального аппарата Федеральной пробирной палаты (далее – Инструкция) устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации содержания здания центрального аппарата Федеральной пробирной палаты, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 18, стр. 1 (далее – здание), в целях обеспечения пожарной безопасности.

2. Федеральные государственные гражданские служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, центрального аппарата Федеральной пробирной палаты (далее при совместном упоминании – работники) допускаются к работе в здании после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам¹.

3. Ответственными за соблюдение работниками требований Инструкции в служебных помещениях здания являются начальники структурных подразделений центрального аппарата Федеральной пробирной палаты или лица, исполняющие их обязанности, а на прилегающей к зданию территории – работник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности в здании (далее – ответственный за обеспечение пожарной безопасности в здании).

¹ Пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – Правила противопожарного режима).

4. Общее руководство деятельностью по соблюдению работниками правил пожарной безопасности в здании осуществляет заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности (далее – заместитель руководителя).

5. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в здании и работник, ответственный за пожарную безопасность в структурном подразделении центрального аппарата Федеральной пробирной палаты (далее – ответственный за пожарную безопасность в структурном подразделении), назначаются руководителем Федеральной пробирной палаты².

II. Порядок содержания здания, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны к зданию

6. Заместитель руководителя и ответственный за обеспечение пожарной безопасности в здании являются ответственными за содержание здания, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны к зданию, при этом ответственный за пожарную безопасность в структурном подразделении является ответственным за содержание служебных помещений здания.

7. Прилегающая к зданию территория должна ежедневно очищаться от мусора, сухой растительности и иных отходов.

8. В здании запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы³;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев,

² Пункты 4 и 394 Правил противопожарного режима.

³ Подпункт «а» пункта 16 Правил противопожарного режима.

установленных нормативными документами по пожарной безопасности⁴;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы⁵;

г) устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приемках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности⁶;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации⁷;

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)⁸;

ж) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи)⁹;

з) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам¹⁰;

⁴ Подпункт «б» пункта 16 Правил противопожарного режима.

⁵ Подпункт «в» пункта 16 Правил противопожарного режима.

⁶ Подпункт «г» пункта 16 Правил противопожарного режима.

⁷ Подпункт «д» пункта 16 Правил противопожарного режима.

⁸ Подпункт «е» пункта 16 Правил противопожарного режима.

⁹ Подпункт «з» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹⁰ Подпункт «и» пункта 16 Правил противопожарного режима.

и) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов¹¹;

к) устраивать в производственных и складских помещениях здания (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов¹²;

л) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров¹³;

м) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности¹⁴;

н) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности¹⁵;

о) закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности¹⁶;

п) применять пиротехнические изделия¹⁷;

р) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия¹⁸;

с) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями¹⁹;

¹¹ Подпункт «к» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹² Подпункт «л» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹³ Подпункт «м» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹⁴ Подпункт «н» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹⁵ Подпункт «о» пункта 16 Правил противопожарного режима.

¹⁶ Абзац первый пункта 37 Правил противопожарного режима.

¹⁷ Подпункт «а» пункта 442 Правил противопожарного режима.

¹⁸ Подпункт «а» пункта 35 Правил противопожарного режима.

¹⁹ Подпункт «б» пункта 35 Правил противопожарного режима.

т) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами²⁰;

у) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией²¹;

ф) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания²²;

х) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта²³;

ц) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку²⁴;

ч) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы²⁵;

ш) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя²⁶.

²⁰ Подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима.

²¹ Подпункт «г» пункта 35 Правил противопожарного режима.

²² Подпункт «д» пункта 35 Правил противопожарного режима.

²³ Подпункт «ж» пункта 35 Правил противопожарного режима.

²⁴ Подпункт «з» пункта 35 Правил противопожарного режима.

²⁵ Подпункт «е» пункта 35 Правил противопожарного режима.

²⁶ Подпункт «и» пункта 35 Правил противопожарного режима.

9. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается²⁷:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства;

б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в прямках;

в) устраивать в тамбурах выходов из здания сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направления открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

10. В здании руководитель Федеральной пробирной палаты:

а) организует круглосуточное дежурство служебного наряда главного управления федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации»²⁸ по охране здания и ответственного дежурного дежурной службы центрального аппарата Федеральной пробирной палаты (далее – дежурный персонал);

²⁷ Пункт 27 Правил противопожарного режима.

²⁸ Пункт 2 Положения о ведомственной охране Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2000 г. № 1029.

б) обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

в) обеспечивает дежурный персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного²⁹;

г) обеспечивает эксплуатацию здания в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и (или) проектной документации³⁰;

д) организует разработку планов эвакуации людей при пожаре и их размещение на видных местах в здании³¹;

е) обеспечивает наличие исправного состояния устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания³²;

ж) обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) здания в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время³³;

з) организует не реже одного раза в пять лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, ограждений на крышах с составлением протокола испытаний и внесением информации в журнал

²⁹ Пункт 6 Правил противопожарного режима.

³⁰ Пункт 2¹ Правил противопожарного режима.

³¹ Пункт 5 Правил противопожарного режима.

³² Абзац первый пункта 14 Правил противопожарного режима.

³³ Подпункт «а» пункта 17 Правил противопожарного режима.

эксплуатации систем противопожарной защиты³⁴;

и) обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты³⁵;

к) обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Технического регламента при эксплуатации эвакуационных путей и выходов³⁶;

л) обеспечивает доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения здания для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара³⁷;

м) обеспечивает один раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты³⁸;

н) обеспечивает наличие в здании знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения³⁹;

о) в соответствии с технической документацией изготовителя обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (в том числе заслонок, шиберов, клапанов) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты⁴⁰;

п) обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность

³⁴ Подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима.

³⁵ Абзац первый пункта 17¹ Правил противопожарного режима.

³⁶ Пункт 23 Правил противопожарного режима.

³⁷ Абзац третий пункта 26 Правил противопожарного режима.

³⁸ Абзац второй пункта 30 Правил противопожарного режима.

³⁹ Пункт 36 Правил противопожарного режима.

⁴⁰ Пункт 42 Правил противопожарного режима.

пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не реже одного раза в год организует перекачку пожарных рукавов, а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты⁴¹;

р) обеспечивает первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима и приложениям № 1 и 2 к Правилам противопожарного режима, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя⁴².

11. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей⁴³.

12. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа⁴⁴.

13. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах здания должны надежно крепиться к полу⁴⁵.

III. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

14. Последний уходящий из помещения работник производит внешний визуальный осмотр на соответствие помещения требованиям пожарной безопасности, при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности принимает меры по их устранению или сообщает об этом дежурному персоналу.

⁴¹ Абзац первый пункта 50 Правил противопожарного режима.

⁴² Абзац первый пункта 60 Правил противопожарного режима.

⁴³ Пункт 18 Правил противопожарного режима.

⁴⁴ Абзац первый пункта 26 Правил противопожарного режима.

⁴⁵ Пункт 31 Правил противопожарного режима.

15. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации⁴⁶.

16. Закрытие помещений производится после устранения нарушений требований пожарной безопасности (при наличии), отключения от электросети электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

IV. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ

17. В здании курение запрещено, за исключением специально отведенного и оборудованного знаком «Место курения» места курения табака во внутреннем дворе здания⁴⁷. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в здании обеспечивает на месте курения табака наличие урн с водой для окурков, первичных средств пожаротушения, ежедневную уборку места курения.

18. В здании запрещается применение открытого огня. Предназначенные для применения открытого огня места в здании не предусмотрены.

19. Руководитель Федеральной пробирной палаты обеспечивает размещение в здании знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»⁴⁸.

20. Ввиду технологических особенностей здания парковки и схема проезда транспорта к зданию отсутствуют.

21. Постоянные места проведения огневых или иных пожароопасных работ в здании не предусмотрены.

⁴⁶ Пункт 32 Правил противопожарного режима.

⁴⁷ Пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», абзац третий пункта 11 Правил противопожарного режима.

⁴⁸ Абзац второй пункта 11 Правил противопожарного режима.

22. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах заместителем руководителя или ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ⁴⁹.

V. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений здания

23. Работники при обнаружении пожара или признаков горения в здании (в том числе задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) обязаны:

а) немедленно сообщать о пожаре по телефонам 101, 112 в пожарную охрану, указав наименование здания, адрес места его расположения, места возникновения пожара, а также свои фамилию и должность⁵⁰;

б) сообщать о возникновении пожара дежурному персоналу по телефонам (495) 690-36-97; (495) 690-27-27, добавочный номер 71-91 или 58-89;

в) информировать о возникновении пожара начальника своего структурного подразделения центрального аппарата Федеральной пробирной палаты или лицо, исполняющее его обязанности;

г) выполнять команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения и от начальника своего структурного подразделения центрального аппарата Федеральной пробирной палаты или лица, исполняющего его обязанности;

д) взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (при необходимости надеть его) и покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре (окна и двери

⁴⁹ Абзац первый пункта 372 Правил противопожарного режима.

⁵⁰ Абзац второй пункта 2 Правил противопожарного режима.

помещений следует закрыть, не запирая на замок);

е) переместиться в зону, в которой работники будут защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют (далее – безопасная зона)⁵¹, и по прибытию в безопасную зону оповестить об этом своего непосредственного руководителя.

24. Начальник структурного подразделения центрального аппарата Федеральной пробирной палаты или лицо, исполняющее его обязанности, при получении информации или сигнала о возникновении пожара обязан:

а) уточнить у дежурного персонала информацию о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщить о пожаре по телефонам 101, 112, указав наименование здания, адрес места его расположения, места возникновения пожара, а также свои фамилию и должность;

б) оповестить посетителей и работников вверенного структурного подразделения центрального аппарата Федеральной пробирной палаты о возникшем пожаре, прекратить все работы в указанном структурном подразделении и принять меры по эвакуации людей в безопасную зону, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии⁵²;

в) проверить в безопасной зоне наличие подчиненных работников, доложить курирующему заместителю руководителя Федеральной пробирной палаты и заместителю руководителя о результатах эвакуации.

25. Заместитель руководителя при получении информации или сигнала о возникновении пожара обязан:

а) подтвердить у дежурного персонала вызов подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщить о пожаре по телефонам 101, 112, указав наименование здания, адрес места его расположения, места возникновения пожара, а также свои фамилию и должность;

б) проинформировать руководителя Федеральной пробирной палаты о возникновении пожара;

⁵¹ Пункт 2 статьи 2 Технического регламента.

⁵² Абзац третий пункта 2 Правил противопожарного режима.

в) осуществлять общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей здания) до прибытия подразделения пожарной охраны⁵³;

г) дать распоряжение ответственному за обеспечение пожарной безопасности в здании о перекрывании сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановке работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также на выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания⁵⁴;

д) дать распоряжение ответственному за обеспечение пожарной безопасности в здании об отключении электрооборудования, при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты)⁵⁵;

е) организовать прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара⁵⁶;

ж) организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей⁵⁷;

з) организовать привлечение сил и средств здания к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития⁵⁸.

26. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в здании при получении информации или сигнала о возникновении пожара обязан:

а) прибыть к месту пожара;

б) подтвердить у дежурного персонала вызов подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщить о пожаре по телефонам 101, 112, указав наименование здания, адрес места его расположения, места возникновения пожара, а также свои фамилию и должность;

в) проверить на посту охраны здания включение систем противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре),

⁵³ Подпункт «з» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁵⁴ Подпункт «д» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁵⁵ Подпункт «г» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁵⁶ Подпункт «е» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁵⁷ Подпункт «к» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁵⁸ Подпункт «о» пункта 394 Правил противопожарного режима.

в случае необходимости дать указание дежурному персоналу о ручном включении систем противопожарной защиты;

г) доложить заместителю руководителя о складывающейся обстановке и принятых мерах;

д) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара⁵⁹;

е) встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара⁶⁰;

ж) информировать по прибытию подразделения пожарной охраны руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых в здании веществ, материалов, изделий и сообщать другие сведения, необходимых для успешной ликвидации пожара⁶¹.

27. Ответственный за пожарную безопасность в структурном подразделении при получении информации или сигнала о возникновении пожара обязан:

а) принять участие в организации спасения работников и посетителей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

б) принять участие в перемещении работников, не участвующих в тушении пожара, и посетителей в безопасную зону.

28. Дежурный персонал после оповещения о возникновении пожара, при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, при обнаружении пожара или признаков горения в здании (в том числе задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) обязан:

а) осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

б) убедившись в возникновении пожара, немедленно сообщать об этом по телефонам 101, 112 в пожарную охрану, указав наименование здания, адрес места

⁵⁹ Подпункт «и» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁶⁰ Подпункт «л» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁶¹ Подпункт «н» пункта 394 Правил противопожарного режима.

его расположения, места возникновения пожара, а также свои фамилию и должность;

в) проинформировать о возникновении пожара и вызове подразделения пожарной охраны заместителя руководителя и ответственного за обеспечение пожарной безопасности в здании;

г) проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты)⁶²;

д) открыть все имеющиеся в здании двери эвакуационных выходов;

е) при необходимости вызывать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103 для оказания помощи работникам и посетителям.

29. В здании в нерабочее время, выходные и праздничные дни до прибытия заместителя руководителя или лица, его замещающего, общее руководство при угрозе или возникновении пожара осуществляет начальник караула.

VI. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании

30. Допустимое (предельное) число людей, которые могут одновременно находиться в здании (с учетом посетителей), – 226 человек (общая численность работников по штатному расписанию – 176 человек, максимальное количество посетителей – 20 человек в день).

31. При общей площади служебных помещений 3 444,3 квадратных метров выполняются требования Правил противопожарного режима о максимально допустимом количестве людей в помещениях – не менее 1 квадратного метра на одного человека⁶³.

32. При проведении мероприятия с участием 50 человек и более (далее – мероприятие с массовым пребыванием людей) в здании ответственный за пожарную безопасность в здании проводит осмотр помещений перед началом данного мероприятия в части соблюдения мер пожарной безопасности⁶⁴.

⁶² Подпункт «в» пункта 394 Правил противопожарного режима.

⁶³ Подпункт «г» пункта 22 Правил противопожарного режима.

⁶⁴ Абзац первый пункта 21 Правил противопожарного режима.

33. При проведении мероприятия с массовым пребыванием людей запрещается⁶⁵:

- а) применять дуговые прожектора со степенью защиты менее IP54 и свечей;
- б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и другое;
- г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в помещениях и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 квадратного метра на одного человека.

VII. Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом в здании

34. Дежурным персоналом в здании в дневное время являются начальник охраны по охраняемому объекту, начальник караула, дежурный по охраняемому объекту.

35. Дежурным персоналом в здании в ночное время являются начальник караула, дежурный по охраняемому объекту.

36. Дежурным персоналом в здании в круглосуточном режиме является работник структурного подразделения центрального аппарата Федеральной пробирной палаты, к компетенции которого относятся вопросы обеспечения пожарной безопасности, ответственный за прием информации в круглосуточном режиме в здании.

⁶⁵ Пункт 22 Правил противопожарного режима.